

Wartungsanleitung joro Brand- und Rauchschutztüren

Da es sich bei Feuer- und Rauchschutztüren um sicherheitsrelevante Türen handelt, muss deren Funktion dauerhaft gewährleistet sein.

Deshalb sind diese jährlich zu warten. Hierfür ist empfehlenswert, einen Servicevertrag abzuschließen.

Folgende Bestandteile müssen jährlich gewartet werden:

Türschließer:

Die Türen müssen aus jedem Öffnungswinkel mittels dem Schließer selbstständig schließen. Dies ist zu überprüfen, und gegebenenfalls bei Schließkraft und Schließgeschwindigkeit nachzustellen. Die beweglichen Metallteile der Schließer sind regelmäßig zu fetten.

Schlösser:

Falle und Riegel sind regelmäßig zu fetten. Diese dürfen nicht gestrichen und überlackiert werden.

Bänder:

Bänder sind bei normaler Beanspruchung wartungsfrei.

Bodendichtungen:

Bodendichtungen sind laut Herstellerangaben wartungsfrei. Dichtprofil und Auslösung sind jedoch auf Beschädigungen zu prüfen. Gegebenenfalls Bodendichtung nachstellen, damit diese am Boden durchgehend sauber anliegt.

Türanschlagdichtungen:

Dichtungen sind auf Beschädigung zu prüfen und bei Bedarf zu erneuern (Nachbestellung im Herstellwerk).

Feststellanlagen:

Bei Türabschlüssen, die durch Feststellanlagen offengehalten werden, ist der Schwenkbereich der Türen ständig freizuhalten.

Die Feststellanlage muss vom Betreiber ständig betriebsfähig gehalten und mindestens einmal monatlich auf ihre einwandfreie Funktion überprüft werden. Außerdem ist der Betreiber verpflichtet, sofern nicht im Zulassungsbescheid eine kürzere Frist angegeben ist, mindestens einmal jährlich eine Prüfung auf ordnungsgemäßes Zusammenwirken aller Einzelkomponenten der Feststellanlage sowie eine Wartung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Diese Prüfungen und die Wartung gemäß den DIBt-Richtlinien für Feststellanlagen müssen von speziell hierfür ausgebildeten Fachpersonal ausgeführt werden. Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der Überwachungsintervalle sind aufzuzeichnen und vom Betreiber aufzubewahren.

Hinweise:

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachtung dieser Wartungsanleitung die Gewährleistung erlischt. Es besteht die Gefahr, dass brand- und rauchschutztechnische oder sonstige sicherheitsrelevante Anforderungen nicht eingehalten werden. Insbesondere kann es in diesen Fällen vorkommen, dass unsere Produkte nicht mehr für die vorgesehene Verwendung zugelassen sind. Hierfür können wir selbstverständlich keinerlei Haftung übernehmen.